



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №603
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Ул.Малая Балканская, 60,к.3
Санкт-Петербург, 192289
Тел./ факс (812) 778-44-26
E-mail: school603@edu-frn.spb.ru

25.11.2020г. № 88

На № от

Заместителю главного государственного
инспектора Фрунзенского района Санкт-
Петербурга по Пожарному Грязеву Н.А.

От директора ГБОУ школы №603
Саблиной А.А.

*«о принятых мерах по устранению
нарушений требований
пожарной безопасности»*

Уважаемый Николай Александрович!

Рассмотрев Представление № 42-1-368 от 03.11.2020 года, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга сообщает о принятых мерах по устранению выявленных в ходе проверки нарушений:

Ответственному за пожарную безопасность объявлено замечание. Приказ №141 от 25 ноября 2020г.

П1. «На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение...»

В 2020 г. разработана проектно-сметная документация на ремонт системы электроснабжения в части устройства аварийного освещения помещений ГБОУ школы №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Шифр 028-АО и 028-СД. Сметная стоимость выполнения работ 2365,868 тыс.руб. В отдел образования направлена служебная записка с просьбой о выделении финансирования.

П2. «При включении автоматической установки пожарной сигнализации не происходит отключение систем вентиляции»

Определена техническая возможность отключение общеобменной вентиляции при включении автоматической установки пожарной сигнализации. В ГРЩ установлен автоматический выключатель с расцепителем. В декабре 2020г. планируется произвести монтаж недостающего оборудования, что позволит управлять отключением вентиляции при включении АПС.

П3. « При отделке актового зала применены материалы с показателями пожарной опасности выше, чем КМ 2 (за период проверки не предоставлен сертификат, отражающий показатели пожарной)»

Направлено обращение в Службу заказчика Фрунзенского района от 24.11.20г. На определение объема работ по замене существующего напольного покрытия на материал с показателями пожарной опасности ниже КМ 2.

Директор



/А.А.Саблина/