



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа №603  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
Ул.Малая Балканская, 60,к.3  
Санкт-Петербург, 192289  
Тел./ факс (812) 778-44-26  
E-mail: [school603@edu-frn.spb.ru](mailto:school603@edu-frn.spb.ru)

19.07.2019 № \_\_\_\_\_

На № 2-24-334 от 02.07.2019

Начальнику ОНДПР Фрунзенского  
района УНДПР ГУ МЧС России по  
г.Санкт-Петербургу Фомину Р.И.

От директора ГБОУ СОШ №603  
Саблиной А.А.

## **ОТЧЕТ**

### **о принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

В соответствии с представлением № 2-24-334 от 02.07.2019 сообщая о принятых мерах по устранению выявленных в ходе проверки нарушений:

- П1. Обращение в Службу заказчика Фрунзенского района от 08.07.19г. Разрабатывается ПСД.
- П2. Обращение в Службу заказчика Фрунзенского района от 08.07.19г. Составляется смета.
- П3. Обращение в Службу заказчика Фрунзенского района от 08.07.19г. Составляется смета.
- П4. Категории помещений кладовой информатики и спортивного инвентаря определены.
- П5. Запоры на дверях эвакуационных выходов спортзалов установлены в количестве 9 шт.
- П6. Таблички «Выход», в актовом зале, установлены.
- П7. Проводим обследование приточных и вытяжных систем.
- П8. Проводим обследование вытяжной системы.
- П9,П10,П20 Заключен Контракт № 19/02-30Р от 16.07.19г. «Оказание услуг по выполнению расчета пожарного риска». Исполнитель ООО «Аудит».
- П11. Помещение вентиляционной камеры освобождено от посторонних предметов
- П12. Проведена разъяснительная работа с сотрудниками ОУ. Изданы приказы №56 от 10.06.2019 «О запрете курения в здании учреждения и на прилегающей территории» и Приказ №77 «О дисциплинарном взыскании». Приказы доведены под подпись до сотрудников.

П13. Коридор у зала ритмики расчищен от посторонних предметов. Раздевалка ликвидирована.

П14. Коридор левого крыла освобожден от посторонних предметов. Примечание: материалы в момент проведения проверки находились в коридоре по причине проведения ремонтных работ в классе. В учебный период в коридорах школы размещение посторонних предметов не допускается.)

П15. В помещении гардероба преподавателей восстановлена автоматическая пожарная сигнализация

П16. Установлен пожарный извещатель в гардеробе.

П17. Заказаны защитные конструкции для пожарных извещателей.

П18. Восстановлен речевой оповещатель в левом крыле 2-го этажа.

П19. Восстановлены шлейфы систем противопожарной защиты.

Директор



/А.А.Саблина/