



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Фрунзенскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48

Предписание № 42-1-569/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. от 25 сентября 2020 года № 42-1-569

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 12 октября 2020 года по 28 октября 2020 года Барановым Максимом Романовичем,
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
управления по Фрунзенскому району главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы, расположенного по ад-
ресу: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 60, корп. 3, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наиме-
нование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Саблиной Анной Алексеевной – директором ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	15.07.2021	
2.	При включении автоматической установки пожарной сигнализации не происходит отключение систем вентиляции.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 83, ч.9 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	15.07.2021	

		о требованиях пожарной безопасности». п.6.24. СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности		
3.	При отделке пола актового зала применены материалы с показателями пожарной опасности выше, чем КМ 2 (за период проверки не представлен сертификат, отражающий показатели пожарной опасности)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134 табл. 29, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст.146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	15.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Фрунзенского района
Управления по Фрунзенскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Баранов Максим Романович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«28» октября 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Саблина Анна Алексеевна – директор

ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«28» октября 2020 г.